

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

28.02.2022, КНМ 50220061000200800094



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

125466, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе,

вл. 34, тел./факс 334-16-60

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Сергиево-Посадскому городскому округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Московская область, г.Сергиев Посад, ул. Центральная д.2, тел. 8(926) 961 24 88

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 36/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
"Бужаниновской Средней Общеобразовательной Школе"

ИНН: 5042068754

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Заместителя главного государственного инспектора Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору, врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области майором внутренней службы Беляева Александра Михайловича учетный номер ЕРКНМ №50220061000200800094

в период с «02» марта 2022 г. по «15» марта 2022 г.

государственный инспектор Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору,
инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской
области лейтенант внутренней службы Лёмкин Илья Михайлович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено **выездная плановая проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: **заместитель
директора по безопасности Панова Маргарита Михайловна**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа в области гражданской обороны, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований в области гражданской обороны	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует документация на покрытие пола путей эвакуации, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов. (линолеум)	ст.134 таблица 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п 25 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.	16.01.2023	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности	п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.	16.01.2023	
3.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на кровле	п. 17 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.	16.01.2023	
4.	Помещение электрощитовой не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	ст. 91, ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	16.01.2023	
5.	Подъезд для пожарных автомобилей к зданию не обеспечен со всех сторон с учетом требований раздела 8, СП 4.13130.2013	п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	16.01.2023	
6.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние и наличие приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей	п. 24 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.	16.01.2023	
7.	Разработанные планы эвакуации не	ГОСТ «Национальный стандарт 12.2.143-2009	16.01.2023	

	соответствуют ГОСТ 12.2.143-2009		Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»		
8.	Отсутствует расчёт производственных и складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	категорий	ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.	16.01.2023	
9.	Допускаются отсутствие автоматических установок пожарной сигнализации на кухне		ст. 91, ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	16.01.2023	
10.	В противопожарных преградах отсутствует заполнение проёма (дверь) требуемого предела огнестойкости (помещение хранения продуктов)		ст. 4, 6, ст.88 п2 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	16.01.2023	
11.	Ширина пути эвакуации по лестнице менее 1,35м (1,25м)		ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п 4.4.1 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	16.01.2023	
12.	Допускается отсутствие автоматических установок пожарной сигнализации в тамбур-шлюзах		ст. 91, ст.4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	16.01.2023	
13.	Допускается расположение огнетушителей на высоте более 1,5м (1,7м)		п. 409 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.	16.01.2023	
14.	Допускается установка пожарных извещателей в спортзале на расстоянии менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия не соответствующем приложению П СП 5.13130	пожарных	п 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	16.01.2023	
15.	Допускается устройство пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5м от осветительных приборов	пожарных	13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	16.01.2023	
16.	Допускается устройство пожарных извещателей не во всех отсеках потолка шириной 0,75м, ограниченными	пожарных	13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	16.01.2023	

	строительными конструкциями, выступающими от потолка более 0,4м.			
17.	Выход из спортивного зала не оборудован ИПР	п.п.6.6.27 СП 484.131500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;	16.01.2023	
18.	Не обеспечено дублирование светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст.83 п.7 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	16.01.2023	
19.	В противопожарных преградах заполнение проёма (дверь) не соответствует требуемому пределу огнестойкости (спорт зал)	ст. 4, 6, ст.88 п2 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	16.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Никульцев Александр Борисович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу лейтенант внутренней службы Лёмкин И.М.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575889

Владелец Никульцев Александр Борисович

Действителен с 12.05.2022 по 12.05.2023